

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR - FUNSAU-NA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR - Drenagem e adição de óleo lubrificante do motor MWM D229; - Drenagem e adição da água de arrefecimento; - Adição de aditivo anticorrosivo do radiador; - Substituição do filtro de óleo lubrificante; - Substituição do filtro de óleo combustível; - Substituição do Filtro de ar do motor; - Testes de Funcionamento do motor para verificação de ruídos anormais; - Verificação do histórico de alarmes e eventos registrados no Controlador; - Verificação dos parâmetros e configurações no controlador do GMG; - Verificação das conexões mecânicas do grupo gerador; - Verificação e testes das proteções elétricas do grupo; - Verificação e ajustes dos níveis de tensão e frequência em vazio e com carga. Incluso a mão de Obra. INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO GERADOR ANUALMENTE. ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA: 12 MN COM CAPACIDADE DE 150 HAMPERES, TENSÃO DE 12V E COM DIMENSÕES DE 509 X 211 X 246 MM (COMP. X LARG X ALT) .	MES	12,00	2.000,00	24.000,00
Total da Coleta:					24.000,00

Valor Total estimado da aquisição: 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Justificativa : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR - FUNSAU-NA

Prazo de entrega: 5 DIAS

Condições de Pagamento: À PRAZO

Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Unidade Fiscalizadora: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Nova Andradina(MS), 17 de Agosto de 2021